



PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

Servizio Acque

Tel. 031.230.301

Ref.: dott. Alberto Mortera

dott.^{ssa} Paola Bassoli

e-mail: infoacque@provincia.como.it

Protocollo n° _____

Riferimento Pratica n. 585

F. 16.02.145/06

Como, 9 aprile 2014

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA IN AMBIENTE.

Il Regolamento Regionale 4/06 disciplina gli insediamenti soggetti alla separazione ed al trattamento delle acque di prima pioggia. Tali insediamenti sono quelli indicati all'art. 3, commi 1) e 2).

Qualora lo scarico della prima pioggia sia recapitato in fognatura occorre inserire, nell'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Unica Ambientale, l'elenco degli scarichi di acque meteoriche di seconda pioggia e delle altre eventuali acque meteoriche non separate, con esclusione dei pluviali, provenienti dall'insediamento medesimo, con le seguenti prescrizioni.

1. A monte del punto di recapito è necessaria la presenza di un pozzetto che consenta l'accumulo ed il prelievo di campioni per analisi;
2. Sulle acque recapitate in ambiente deve essere fatta con periodicità annuale/biennale un'analisi dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.L.vo 152/06 (Tabella 3, per lo scarico in corpo idrico superficiale e 4, per lo scarico sul suolo), per la verifica dell'assenza di contaminazione, ai fini di quanto prescritto all'art. 3, comma 3) del R.R. 4/06;
3. Qualora dalle analisi effettuare emerga una contaminazione di tali acque le stesse dovranno essere in tutto o in parte soggette ad idoneo trattamento depurativo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
dott.^{ssa} Paola Bassoli