



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.13 UFFICIO AIA

## AUTORIZZAZIONE N. 143 / 2022

**OGGETTO: DITTA: S.A.L.A.R.S. SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI COMO IN VIA S. FRANCESCO 5. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.D. N.33/A/ECO DEL 24/05/2012 E S.M.I., RILASCIATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.**

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
- la DGR 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la DGR 3018 del 15 febbraio 2012;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la DGR n.4107 del 21 dicembre 2020;
- la DGR n. 4268 del 8 febbraio 2021;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

RICHIAMATA la nota provinciale prot. 8053 del 01/03/2021 recante "Nuove disposizioni concernenti le modalità di presentazione delle istanze di AIA e la gestione dei relativi procedimenti amministrativi" con la quale è stato comunicato che per le istanze presentate dopo il 1 febbraio 2021 la scrivente intende procedere con la gestione diretta dei procedimenti amministrativi di AIA, come previsto dalla norma speciale in materia (D.Lgs. 46/2014), escludendo il coinvolgimento diretto dei SUAP;

RICHIAMATO il P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i. del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata

dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 4857 del 15/05/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATI inoltre il P.D. n. 223/A/ECO del 20/04/2017 di esito di istruttoria tecnica per modifica non sostanziale e aggiornamento dell'AIA, recepito dal SUAP del Comune di Como con proprio atto n.51 del 15/05/2017 e il P.D. n. 7 del 08/01/2018 di esito di istruttoria tecnica per modifica non sostanziale dell'AIA, recepito dal SUAP del Comune di Como con proprio atto n.13 del 31/01/2018.

ATTESO che con nota pervenuta agli atti provinciali in data 19/10/2021 POLI-ECO SRL ha trasmesso per conto di S.A.L.A.R.S. SPA comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA relativa ai seguenti interventi in progetto:

1. Allacciamento alla pubblica fognatura di via Scalabrini e dismissione dell'allacciamento esistente in via San Francesco D'Assisi per lo scarico di acque reflue industriali S1a;
2. Ampliamento dell'installazione con annessione di una palazzina ad uso uffici ubicata in via Scalabrini n.32;

RICHIAMATA la nota dell'ufficio AIA prot. 42616 del 27/10/2021 di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90 e s.m.i, finalizzato all'autorizzazione della modifica richiesta dal gestore e contestuale richiesta di parere a Como Acqua e all'Ufficio d'ambito.

VISTE le richieste di integrazioni pervenute da parte dell'Ufficio d'Ambito con nota prot. 5260 del 02/11/2021 e da parte di Como Acqua Srl con nota prot.18739 del 29/10/2021.

RICHIAMATA la nota dell'ufficio AIA prot. 45305 del 15/11/2021 di richiesta di integrazioni.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal gestore con nota del 23/12/2021, acquisita agli atti provinciali con prot. 51526 del 23/12/2021, in risposta alle richieste di cui sopra;

PRESO ATTO dei pareri espressi da:

- Comune di Como – Settore Reti, strade, acque e mobilità con nota prot. 81578 07/12/2021 con la quale si conferma l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura di via Scalabrini con atto n. 313 del 27/09/2021;
- Ufficio d'Ambito di Como con nota prot.720 del 17/02/2022;

DATO ATTO che Como Acqua Srl non ha espresso nessun parere alla data odierna;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della DGR n. 4268 del 08/02/2021;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'Allegato A, approvato con il presente atto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alle modifiche, ferme restando le prescrizioni riportate nel medesimo Allegato A;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i. del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i. per l'impianto sito a Como via S. Francesco 5, gestito da S.A.L.A.R.S. SPA esercente l'attività di cui al punto 4.5 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i alle condizioni specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. di mantenere altresì inalterata la durata dell'autorizzazione integrata ambientale rispetto a quanto stabilito con P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i.;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

### **DISPONE**

1. La notifica del presente atto a: POLI-ECO SRL in qualità di studio di consulenza incaricato da S.A.L.A.R.S. SPA, Comune di Como, ARPA Dip. Como, Ufficio d'Ambito, Como Acqua Srl;
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale;

### **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto

- entro 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni 3 - Milano, quale giudice generale di legittimità;

in via alternativa:

- entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 25/02/2022

**LA DIRIGENTE  
CARIBONI EVA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## Allegato A

Ditta: **SALARS SpA**  
Sede legale: **via S. Francesco 5, Como**  
Ubicazione impianto: **via S. Francesco 5, Como**

### 1. Descrizione della variante non sostanziale.

Le varianti all'autorizzazione in essere sono di seguito illustrate:

- Allacciamento alla pubblica fognatura di via Scalabrini e dismissione dell'allacciamento esistente in via San Francesco D'Assisi per lo scarico di acque reflue industriali S1a;
- Ampliamento dell'installazione con annessione di una palazzina ad uso uffici ubicata in via Scalabrini n.32;

### 2. Modifiche all'Allegato Tecnico al P.D. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i.

#### 2.1 Modifiche al quadro A.1.1. Inquadramento del complesso produttivo

Il paragrafo A.1.1 viene modificato nelle parti di seguito riportate.

Le caratteristiche dimensionali dell'azienda sono di seguito riportate:

	Superficie totale (m <sup>2</sup> )	Superficie coperta (m <sup>2</sup> )	Superficie superficie scolante* (m <sup>2</sup> )	Superficie scoperta non impermeabilizzata (aiuole) (m <sup>2</sup> )	Anno costruzione complesso	Ultimo ampliamento
Pre-modifica	1738	1238	462	38	1947	2003
Post-modifica	2.498	1.438	462	560	1947	2022

Tabella I-A: Condizione dimensionale dello stabilimento

(\*) Così come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

L'ampliamento dell'area di pertinenza dell'installazione è dovuta all'annessione di una palazzina sita al civico 32 di via Scalabrini, adibita a uffici e archivi, con superficie coperta di 200 mq e un cortile di circa 560 mq.

#### 2.2 Modifiche al quadro C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Il paragrafo C.2 viene interamente aggiornato come di seguito.

Attualmente lo stabilimento è dotato di un unico punto di allacciamento alla fognatura comunale, all'intersezione tra via P. Paoli e via S. Francesco, in cui recapitano separatamente le reti in pressione delle acque reflue domestiche (S1b) e delle acque industriali e di prima pioggia (S1a). Le acque industriali provenienti dai vari reparti sono convogliate in una serie di vasche interrato di equalizzazione e decantazione; successivamente la quota non riutilizzata di tali acque è inviata allo scarico in fognatura previo passaggio dal misuratore di portata.

È intenzione dell'azienda realizzare un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura di via Scalabrini per il recapito delle sole acque reflue industriali, mentre quelle domestiche continueranno ad essere recapitate nella fognatura di via P. Paoli. Il nuovo allacciamento è stato autorizzato dal Comune di Como con atto n.313 del 27/09/2021. Il nuovo pozzetto di



campionamento identificato con sigla PC1 sarà posizionato nell'area oggetto di ampliamento immediatamente a monte dell'allacciamento a via Scalabrini.

L'attività svolta nel complesso non è tra quelle per le quali, ai sensi del R.R. 4/06, è prevista la separazione delle acque meteoriche; tuttavia in fase di rilascio dell'AIA si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, raccogliere ed avviare sempre una quota di acque meteoriche di prima pioggia (derivanti da specifica porzione di superficie pari a 200 m<sup>2</sup> dove avviene movimentazione di sostanze) alla fognatura comunale previo trattamento di disoleatura, equalizzazione/sedimentazione. Fino ad oggi la prima pioggia era sottoposta ad analisi e, in base all'esito:

- classificata come rifiuto e conferita a ditte autorizzate per lo smaltimento, se qualitativamente non compatibile con lo scarico in fognatura;
- scaricata nella vasca di raccolta delle acque industriali per il successivo invio al ciclo di trattamento prima dello scarico in fognatura.

D'ora in poi le acque di prima pioggia saranno gestite esclusivamente come rifiuto e sarà interrotto il collegamento tra la vasca di prima pioggia e la rete fognaria. Tali acque saranno poste in deposito temporaneo in 4 serbatoi ubicati al piano interrato -1 (T2-T3-T4-T5).

Le acque industriali provenienti dai vari reparti sono convogliate a un sistema di trattamento (equalizzazione e decantazione) costituito da una serie di vasche interrate comunicanti; successivamente tali acque sono avviate allo scarico in fognatura previo passaggio dal misuratore di portata. In caso di sversamenti la vasca di decantazione può essere utilizzata per la raccolta dei medesimi che saranno poi conferiti come rifiuto a ditte specializzate.

Le acque meteoriche di seconda pioggia, dei pluviali e dei piazzali non soggetti a separazione recapitano nel tratto intubato della Roggia Seliga.

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo sono descritti nello schema seguente:

Sigla scarico	Coordinate punto allacciamento	Tipologie di acque scaricate	Recettore	Sistema di abbattimento
<b>S1a</b> Stato di fatto	N: 45°47'10" E: 9°4'45"	Acque reflue industriali + prima pioggia	Fognatura via P.Paoli	Impianto di decantazione-equalizzazione
<b>S1a</b> Stato di progetto	n.d.	Acque reflue industriali	Fognatura via Scalabrini	Impianto di decantazione-equalizzazione
<b>S1b</b>	N: 45°47'10" E: 9°4'45"	Acque reflue civili	Fognatura via P.Paoli	/
<b>S2</b>	n.d.	Meteoriche + seconda pioggia	Roggia Seliga	/
<b>S3-S4-S5</b>	n.d.	Meteoriche (pluviali)	Roggia Seliga	/
<b>S6-S7</b>	n.d.	Meteoriche (caditoie)	Roggia Seliga	/
<b>S8</b>	n.d.	Meteoriche (pluviali + caditoie)	Roggia Seliga	/

### 2.3 Modifiche al quadro E.2 Acqua

Al paragrafo E.2.4 "Prescrizioni generali" sono aggiunte le seguenti prescrizioni.



#### 5. Il Gestore dovrà:

- comunicare a Provincia, Comune, ARPA, Como Acqua S.r.l. e Ufficio d'ambito la data di attivazione dello scarico S1a, l'avvenuta interruzione del collegamento tra la vasca di prima pioggia e la rete fognaria, l'avvenuta interruzione del collegamento (qualora presente) tra la "vasca di raccolta" e lo scarico S2;
- trasmettere, **entro 30 giorni** dalla notifica del presente atto, un aggiornamento della tavola 6 rappresentando le linee di collegamento tra la vasca di separazione delle prime piogge e i serbatoi di stoccaggio T2-T3-T4-T5 con un colore differente da quello utilizzato per la rete di scarico in fognatura e indicando in legenda che il tratto blu rappresenta le seconde piogge e non le prime piogge;

#### 2.4 Modifiche al quadro F.3.5 Acqua

I prelievi sulle acque reflue industriali per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere effettuati in corrispondenza del pozzetto di campionamento identificato nella planimetria di riferimento con sigla PC1.

#### 2.5 Planimetrie di riferimento

La seguente tabella riporta gli estremi degli elaborati grafici aggiornati con la presente modifica.

CONTENUTO PLANIMETRIA	NUMERO	DATA	AGGIORNAMENTO
FLUSSO ACQUE REFLUE E METEORICHE	6	GENNAIO 2012	REV.10 DI DICEMBRE 2021
FLUSSO RIFIUTI E AREE DI DEPOSITO	3	GENNAIO 2012	REV.10 DI DICEMBRE 2021