



PROVINCIA DI COMO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1325 DEL 27/08/2009

SETTORE Ecologia e Ambiente

OGGETTO: BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA DESTINARE ALLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI PER CONTO DELLA PROVINCIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AFFIDAMENTO N. 9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER VERIFICATORE IMPIANTI TERMICI (EURO 210.000,00).

IL RESPONSABILE
F.to BINAGHI FRANCO

Oggetto: Bando per l'individuazione di figure professionali da destinare alle funzioni ispettive in materia di impianti termici per conto della Provincia. Approvazione graduatoria ed affidamento n. 9 incarichi di collaborazione professionale per verificatore impianti termici (euro 210.000,00).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

CONSIDERATO CHE ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., nonché della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, è posto in capo a questa Provincia il controllo degli impianti termici finalizzato alla sicurezza dei cittadini, alla progressiva riduzione dell'inquinamento dell'aria ed al risparmio energetico;

ATTESO CHE non risulta oggettivamente applicabile praticabile l'effettuazione diretta delle ispezioni stesse con personale in organico, stante l'elevato numero delle verifiche da effettuare e la specificità tecnica del compito da svolgere che presuppone il possesso ed il corretto utilizzo di apparecchiature di misura e che pertanto è necessario conferire degli incarichi professionali a figure qualificate per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici di potenza inferiore e superiore a 35 kw presenti sul territorio, secondo i criteri definiti dalla R.L. con D.G.R. 8355/2008;

ATTESO CHE, conseguentemente, con determina dirigenziale n. 818 di reg. dell'11.06.09 e successiva integrazione è stato approvato il "Bando per l'individuazione di figure professionali da destinare alle funzioni ispettive in materia di impianti termici" con successiva pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito internet istituzionale di questa Provincia fino alla scadenza del 22/07.09;

ATTESO CHE entro il suddetto termine sono pervenute n. 14 domande di partecipazione e che nei giorni 4 e 25 agosto 2009 si sono svolti i colloqui con i candidati, come previsto dal bando stesso, ad integrazione dell'esame comparativo dei curricula presentati;

PRESO ATTO della relazione allegata (Allegato 1) al presente provvedimento, corredata dai giudizi relativi ai titoli posseduti ed ai colloqui dei singoli candidati, nonché della graduatoria finale risultante dalla valutazione dei parametri previsti;

RITENUTO peraltro di avvalersi di un numero superiore di verificatori rispetto alle previsioni iniziali di sei, al fine di garantire un'azione più efficace sul territorio in termini di celerità e di flessibilità rispetto agli imprevisti che ordinariamente si presentano durante le campagne di controllo, procedendo all'incarico di ulteriori tre professionisti, con il mantenimento del budget economico iniziale attraverso la redistribuzione omogenea di 300 controlli per ciascun incaricato;

RILEVATO CHE, sulla base della graduatoria di cui sopra, i primi 9 classificati risultano essere i seguenti candidati:

MANTEGAZZA FELICE
MINERVA LUCA
BOTTINELLI PAOLO
GUGLIELMETTI GIOVANNI
TAGLIABUE RENATO
CASTIGLIONE CLAUDIO
DE VITIS STEFANO
BOSCOLO FABIO
GADDI EZIO;

VERIFICATO CHE ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze proprie dell'Ente specificatamente attribuite dalla legge;

- l'affidamento dell'incarico riguarda progetti ed obiettivi specifici segnalati nella premessa della presente determinazione;
- la prestazione è, per sua natura e per il settore di intervento, caratterizzata da alta professionalità ed ha carattere transitorio, avendo per oggetto la sola campagna controllo impianti termici 2009/2010;
- sono stati specificamente determinati, all'interno dell'AVVISO PUBBLICO, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso;

DATO ATTO CHE l'attività degli incarichi è specificata nel disciplinare-tipo allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (ALLEGATO 2), così come previsto dall'art. 20 sexies (Formalizzazione dell'incarico) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO altresì che:

- il costo complessivo di € 210.000,00 previsto come compenso per l'effettuazione del numero massimo di verifiche previste è congruo rispetto ai costi di mercato per la specifica attività richiesta anche in rapporto a quanto praticato dalle altre amministrazioni lombarde titolari delle medesime funzioni;
- l'affidamento dell'incarico in oggetto non rientra nelle fattispecie individuate nelle Linee di indirizzo e criteri interpretativi della Corte dei Conti nella seduta del 15/02/2005, trattandosi di attività a supporto degli uffici non consulenziale, né di studio e ricerca;

CONSIDERATO CHE la somma necessaria al conferimento degli incarichi di cui trattasi trova capienza sui seguenti Capitoli:

- Capitolo 19450/8 Residuo 1746/08 per €. 161.000,00;
- Capitolo 14524/0 Residuo 2008/07 per €. 49.000,00;

entrambi Progr. 12 – Finalità 2 – Progetto R.P.P. 0012 - Cod.Bil. 1070703 – C.C. 24.

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE**, per quanto in premessa specificato, la graduatoria del "Bando per l'individuazione di figure professionali da destinare alle funzioni ispettive in materia di impianti termici" riportata nell'ALLEGATO 1;
2. **DI AFFIDARE** gli incarichi di collaborazione professionale ai seguenti professionisti secondo i contenuti dell'allega bozza di disciplinare (ALLEGATO 2):
 - MANTEGAZZA FELICE
 - MINERVA LUCA
 - BOTTINELLI PAOLO
 - GUGLIELMETTI GIOVANNI
 - TAGLIABUE RENATO
 - CASTIGLIONE CLAUDIO
 - DE VITIS STEFANO
 - BOSCOLO FABIO
 - GADDI EZIO;
3. **DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva massima calcolata in € 210.000,00 a carico del Settore Ecologia ed Ambiente trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli:
 - Capitolo 19450/8 Residuo 1746/08 per €. 161.000,00;
 - Capitolo 14524/0 Residuo 2008/07 per €. 49.000,00;
4. **DI DISPORRE CHE** gli incarichi di cui trattasi decorreranno dalla stipula dei disciplinari di cui sopra nonché dalla data di pubblicazione del nominativo dei verificatori individuati, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della Provincia.



PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA ED AMBIENTE

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA DESTINARE ALLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI. ESITO PROCEDURA COMPARATIVA DELLE DOMANDE PERVENUTE

Il bando in argomento, approvato con Determinazione n. 818 di reg. dell'11.06.2009, è stato pubblicizzato mediante esposizione dello stesso all'Albo Pretorio dell'Ente dalla stessa data di approvazione del provvedimento al 15.07.2009. Il bando è stato inoltre pubblicato nella specifica sezione del sito istituzionale della Provincia fino al 22.07 u.s. termine ultimo di presentazione delle domande a seguito di proroga intervenuta con provvedimento dirigenziale n. 951 del 30.06.2009.

Alla suddetta data del 22 luglio 2009, sono risultate pervenute n. 14 candidature. L'elenco di queste ultime, rapportato alle valutazioni effettuate, è riportato nella tabella allegata alla presente relazione.

Preliminarmente, con stretto riferimento a quanto previsto dal bando, è stato assegnato un punteggio ai candidati, in base al numero di verifiche eseguite nel territorio regionale lombardo ed al numero di enti per i quali sono state effettuate le ispezioni, così come desunti dai rispettivi curricula.

I colloqui, svoltisi di fronte ad una commissione interna costituita dal sottoscritto, unitamente ai dipendenti Rita Veglia e Caterina Pedrazzani ed all'incaricata Letizia Ventura (non presenti contemporaneamente in tutti i colloqui), sono stati distribuiti nelle date del 4 e 25 agosto 2009 e sono stati finalizzati alla conoscenza più diretta del candidato, cercando di valutarne sommariamente le attitudini ed in particolare il livello di motivazione personale nell'eventuale assunzione dell'incarico, oltre che all'approfondimento delle notizie riportate nei curricula.

I risultati finali della procedura comparativa sono riportati nella già citata tabella allegata, dalla quale si ricava che i primi sei classificati sono risultati, nell'ordine:

MANTEGAZZA FELICE

MINERVA LUCA

BOTTINELLI PAOLO

GUGLIELMETTI GIOVANNI

TAGLIABUE RENATO

CASTIGLIONE CLAUDIO

Ritenuto peraltro di avvalersi di un numero superiore di verificatori rispetto alle previsioni iniziali, al fine di garantire un'azione più efficace sul territorio in termini di celerità e di flessibilità rispetto agli imprevisti che ordinariamente si presentano durante le campagne di controllo, si è ritenuto di procedere all'incarico di ulteriori tre professionisti (che occupano ovviamente le posizioni immediatamente successive nella graduatoria), con il mantenimento del budget economico iniziale attraverso la redistribuzione omogenea di 300 controlli per ciascun incaricato.

Pertanto la graduatoria finale comprende anche i Signori:

DE VITIS STEFANO

BOSCOLO FABIO

GADDI EZIO

Como, 25 agosto 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
F.to Dr. Franco Binaghi

ANAGRAFICA	VERIF. FATTE	VALORE	ENTI	VALORE	ATTEST. ENEA	CONTROLLI GARANTITI	COLLOQUIO	VALUTAZIONE FINALE
MANTEGAZZA FELICE	7000	15	10	10	SI	300/500	25/08/09 - Buona esperienza e disponibilità ad effettuare un numero significativo di verifiche. L'attività di verificatore costituisce la principale attività professionale.	25
MINERVA LUCA	3862	8,27571	8	8	SI	300/500	25/08/09 - Buona esperienza e disponibilità ad effettuare un numero significativo di verifiche. L'attività di verificatore costituisce la principale attività professionale. Si dimostra particolarmente specializzato ed attento alle procedure.	16,27571429
BOTTINELLI PAOLO	6000	12,8571	3	3	NO	500	25/08/09 - Buona esperienza dimostrata nel corso degli anni. Il candidato si dimostra particolarmente specializzato.	15,85714286
GUGLIELMETTI GIOVANNI	4550	9,75	4	4	NO	300/500	04/08/09 - Buona esperienza - Disponibilità ad effettuare un numero significativo di verifiche e a spostarsi sul territorio	13,75
TAGLIABUE RENATO	2800	6	6	6	SI	320	25/08/09 - Buona esperienza e disponibilità ad effettuare un numero significativo di verifiche. L'attività di verificatore costituisce la principale attività professionale.	12
CASTIGLIONE CLAUDIO	1658	3,55286	6	6	SI	300	04/08/09 - Buona esperienza e disponibilità agli spostamenti - Nella sua attività di consulente energetico, l'attività di verifica incide per circa il 50%.	9,552857143
DE VITIS STEFANO	2277	4,87929	4	4	NO	300	04/08/09 - Collabora da diversi anni con la Provincia - Buona esperienza e massima disponibilità dimostrata nel corso degli anni - L'attività di verificatore rappresenta la principale attività professionale.	8,879285714
BOSCOLO FABIO	1979	4,24071	4	4	SI	300/350	04/08/09 - Buona esperienza e disponibilità agli spostamenti; l'attività di verificatore rappresenta la principale attività professionale del candidato che si dimostra particolarmente specializzato.	8,240714286
GADDI EZIO	2751	5,895	2	2	SI	350	04/08/09 - Buona esperienza e disponibilità agli spostamenti; l'attività di verificatore rappresenta la principale attività professionale del candidato che si dimostra particolarmente specializzato.	7,895
PANGALLO VINCENZO	1650	3,53571	3	3	NO	300	25/08/09 - L'attività di verificatore non è la principale. Al massimo arriva al limite minimo di 300 controlli.	6,535714286

PORRO ENRICO	2000	4,28571	1	1	NO	300	04/08/09 - Specifica il n. delle verifiche effettuate in circa 2000 (nella domanda aveva dichiarato di averne fatte un numero superiore al minimo previsto di 500) - Essendo pubblico dipendente, necessiterebbe di autorizzazione del datore di lavoro.	5,285714286
DI PAOLA PIETRO	650	1,39286	2	2	NO	350	25/08/09 - L'attività di verificatore non è la principale, si riserva di acquistare la strumentazione in caso di affidamento dell'incarico e chiede assistenza per essere aggiornato in maniera ottimale.	3,392857143
MAZZA ALBERTO	802	1,71857	2	2	NO	320	04/08/09 - Ha lavorato per la Provincia e per il Comune di Como - L'attività di verificatore integra l'attività prevalente di studio tecnic. Dichiaro l'intenzione di rinnovare la propria strumentazione in caso di assegnazione incarico. Manifesta predilezione allo svolgimento delle verifiche sul lago per esigenze logistiche.	3,718571429
MAURIZIO BUTTI	350	0,75	1	1	NO	300	04/08/09 - Aveva frequentato il corso per verificatori organizzato dalla Provincia, ma non ha mai operato per la stessa. Esperienza limitata. N.B. Dichiaro di aver eseguito circa 350 verifiche, mentre il numero minimo era di 500.	1,75

DISCIPLINARE D'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO NELLA STAGIONE TERMICA 2009-2010.

Tra il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como Dr. Franco Binaghi, con sede in Via Borgo Vico 148 – Como e il professionista incaricato, residente in, P.IVA, di seguito definito "verificatore", si stipula il seguente disciplinare.

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto il servizio di ispezione dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici siti nel territorio della Provincia di Como ai sensi della D.G.R. 8355 del 05/11/2008, e il controllo delle temperature in ambiente da effettuarsi secondo quanto disciplinato dalla norma UNI 8364, secondo le specifiche "Modalità di svolgimento" in appendice al presente disciplinare.

AMMONTARE DELL'INCARICO, COMPENSO E VARIAZIONI

L'incarico prevede l'effettuazione di un minimo di 300 controlli su impianti autonomi equivalenti per un importo di € 21.000,00. Non possono essere introdotte modifiche essenziali alla natura dei servizi oggetto del presente disciplinare.

Nessuna modificazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva del verificatore.

DURATA

Le attività dovranno essere svolte entro il 31/07/2010 e riguarderanno in particolare:

1. programmazione delle ispezioni
2. esecuzione delle verifiche dirette, da eseguirsi tra il 15/10/2009 e il 15/04/2010
3. inserimento dei rapporti di verifica nel Catasto Regionale (di seguito denominato C.U.R.I.T.)
4. assistenza all'Ufficio di Polizia Locale nel caso di procedura sanzionatoria e contenzioso relativi agli impianti oggetto del presente incarico
5. presenza presso gli Uffici provinciali nel caso di riunioni o incontri su convocazione dell'Amministrazione

FATTURAZIONE

Per le prestazioni professionali, oggetto del presente incarico, è previsto un compenso rapportato alla tipologia dell'impianto e alla distanza dalla sede dell'Amministrazione Provinciale, come di seguito indicato:

Potenza impianto	Equivalenze	Costo per impianto (IVA compresa)	Equivalenze per distanze > 40 km	Costo per impianto a distanza > 40 km (IVA compresa)
<35 kW	1	€70,00	1,28	€90,00
35,1 – 50 kW	1,14	€80,00	1,42	€100,00
50,1-116 kW	1,57	€110,00	1,85	€130,00
116,1 – 350 kW	2,14	€150,00	2,42	€170,00
> 350 kW	2,85	€200,00	3,14	€220,00
Generatori aggiuntivi	0,57	€40,00	0,71	€50,00
Controllo	0,71	€50,00	1	€70,00

temperature				
--------------------	--	--	--	--

Nel caso in cui, all'atto dell'ispezione, l'impianto risultasse non assoggettabile al controllo ai sensi della D.G.R. 8355 del 05/11/2008 o nel caso in cui l'utente sia indisponibile al controllo o nel caso in cui l'impianto non sia esistente, al professionista verrà riconosciuto un compenso pari a € 20,00.

Nel caso, invece, di annullamento del controllo da parte dell'Ente nessun compenso sarà dovuto al verificatore.

Il compenso sarà riconosciuto entro 30 gg dalla presentazione di regolare fattura.

Le liquidazioni potranno avvenire in tre tranches sulla base delle verifiche effettivamente svolte dietro presentazione di regolare fattura con le seguenti scadenze:

- 31/12/2009
- 31/03/2010
- 30/07/2010

COPERTURA ASSICURATIVA

Il verificatore è direttamente responsabile dei possibili danni derivanti dall'esecuzione delle verifiche oggetto del presente incarico.

Il verificatore, per tutta la durata dell'incarico, deve essere munito di un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

La polizza dovrà avere i seguenti massimali:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. per sinistro | € 1.549.370,00 |
| 2. per persona danneggiata | € 1.549.370,00 |
| 3. per danni a cose | € 1.549.370,00 |

La polizza assicurativa viene consegnata, insieme con la documentazione comprovante la taratura degli strumenti utilizzati, prima che vengano iniziate le ispezioni presso gli utenti.

PENALI

In caso di mancata trasmissione telematica e/o cartacea del rapporto di verifica non verrà corrisposto il compenso dovuto.

In caso di errata compilazione non motivata di un rapporto di verifica verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto.

In caso di incompleta compilazione non motivata di un rapporto di verifica sarà applicata una penale variabile da € 10,00 all'intero compenso.

In caso di ritardo nell'immediata comunicazione (entro 24 ore) per impianti potenzialmente pericolosi per i quali si diffida dall'utilizzo, sarà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto.

In caso di ritardo nella consegna dei rapporti di verifica verrà applicata una penale pari a € 2,00, per ciascun rapporto di verifica, per ogni giorno di ritardo.

La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale il verificatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici (15) giorni dalla notifica della contestazione.

Le eventuali giustificazioni da parte del verificatore saranno sottoposte a valutazione dell'Amministrazione Provinciale, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto delle stesse entro trenta (30) giorni.

Il verificatore è tenuto a comportarsi in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia tra l'Amministrazione e i cittadini, garantendo, pertanto, la migliore qualità del servizio.

RECESSO

In caso di anticipata rescissione dell'incarico, il verificatore avrà diritto a quella porzione di compenso relativa alle prestazioni eseguite fino alla data del recesso.

L'amministrazione provinciale si riserva il diritto di recedere dall'incarico nei seguenti casi:

1. riscontro di gravi vizi
2. esecuzione dei servizi in modo difforme alle prescrizioni del presente Disciplinare
3. abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso
4. arbitrario abbandono dei servizi da parte del verificatore

OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Con l'assunzione del presente incarico il verificatore si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle attività previste. Tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi.

FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie inerenti l'applicazione del presente disciplinare, non risolvibili in via bonaria, le stesse saranno demandate al Tribunale di Como.

APPENDICE

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Ufficio competente della gestione del servizio di controllo impianti termici fornirà l'elenco degli impianti da ispezionare.

Il verificatore provvederà alla programmazione degli appuntamenti (giorni ed orari) e restituirà un file con la pianificazione degli stessi, secondo le modalità che verranno concordate, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle verifiche. L'Ufficio provvederà, infine, alla stampa e alla spedizione delle lettere di avviso per il controllo.

Nel testo delle suddette lettere sarà inserito il numero di telefono cellulare del verificatore al fine di agevolare l'utente nel caso in cui si renda necessaria una modifica del giorno e dell'orario dell'appuntamento.

Sarà compito del verificatore:

1. accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici attraverso l'ispezione degli stessi, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione
2. effettuare la visita nel giorno e nell'orario concordato, con una tolleranza al massimo di 30 minuti, compilando in tutte le sue parti il rapporto di prova di cui agli allegati A e B alla D.d.u.o 6104/09 e successive modifiche, secondo quanto riportato nel manuale per la compilazione per gli impianti di potenza inferiore e superiore a 35 kW
3. esibire il cartellino di riconoscimento che verrà fornito dall'Ente, anche nel caso in cui non venga richiesto dal responsabile d'impianto
4. compilare le parti di sua competenza sui libretti di centrale e sui libretti di impianto

5. nel caso di verifica in presenza di terzo responsabile dovrà richiedere le dovute abilitazioni per la conduzione dell'impianto
6. effettuare il controllo delle temperature su richiesta dell'Amministrazione con la strumentazione e le metodologie previste dalla norma UNI 8364
7. informatizzare gli allegati tramite il Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) entro il quindici (15) del mese successivo alla data dell'ispezione
8. fornire all'Ente le copie dei rapporti di verifica, debitamente ordinati per data di ispezione e corredate dalla distinta di inserimento nel CURIT entro la fine del mese successivo all'inserimento, allegando il report che verrà fornito dall'Amministrazione riportante le informazioni relative all'esito della verifica e tutto quanto sarà utile all'aggiornamento del C.U.R.I.T.
9. segnalare all'Amministrazione, qualora, durante le verifiche, si venga a conoscenza di utilizzo di combustibile non consentito sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 24/06
10. per impianti potenzialmente pericolosi il verificatore è tenuto a darne immediata comunicazione tramite fax, entro 24 ore, all'Ufficio competente, previo inserimento nel C.U.R.I.T.
11. svolgere tutte le attività di cui ai punti precedenti in stretto raccordo e attraverso costante informazione all'ufficio provinciale di coordinamento

Nel caso in cui un cittadino non sia reperibile nel giorno e nell'orario previsti dalla programmazione, il verificatore provvederà a lasciare l'avviso di assenza contenente il suo numero di cellulare al quale l'utente dovrà telefonare per fissare un nuovo appuntamento e successivamente potrà riprogrammare l'ispezione.

Le ispezioni dovranno essere effettuate avvalendosi di un analizzatore per il rendimento di combustione conforme alla norma UNI 10389 e di un deprimometro conforme alla norma UNI 10845. Prima dell'avvio delle operazioni di verifica, si dovranno produrre gli attestati di taratura della strumentazione adoperata, la quale deve essere revisionata obbligatoriamente almeno ogni anno a cura del verificatore.

Como, lì.....

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA