



La dott. sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse Territoriali (Settore Ecologia e Ambiente) della Provincia di Como, Autorità competente per l'istruttoria ai fini del rilascio del provvedimento di variante non sostanziale della concessione,

### **RENDE NOTO**

che il sig. Paolo Gallo in qualità di legale rappresentante della Società Edipower S.p.A. con sede legale a Milano, Foro Bonaparte n. 31, ha presentato in data 11/04/2007 (agli atti prot. n. 21659 del 02/05/2007) domanda di variante non sostanziale alla concessione di grande derivazione di acqua, per uso idroelettrico, rilasciata con Decreto n. 4654 del 29/08/1942 (Impianto di Gravedona) che prevede l'aumento della portata media complessiva da 1850 l/s (18,50 moduli) a 2590 l/s (25,90 moduli) e l'aumento della portata massima complessiva da 3150 l/s (31,50 moduli) a 8.000 l/s (80,00 moduli) per produrre con salto utile di 446,67 m (invariato) la potenza nominale media di 11341,90 kW.

L'ubicazione delle opere di presa e di restituzione rimangono invariate rispetto alla concessione in essere.

Le nuove portate richieste, per ciascuna opera di presa, sono:

- per il torrente Liro: portata media 750 l/s (7,50 moduli); portata massima 2620 l/s (26,20 moduli);
- per il torrente San Iorio: portata media 551 l/s (5,51 moduli); portata massima 1590 l/s (15,90 moduli);
- per il torrente Ronzone: portata media 228 l/s (2,28 moduli); portata massima 750 l/s (7,50 moduli);
- per la presa sussidiaria: portata media 0,000 l/s (0,00 moduli); portata massima 0,000 l/s (0,00 moduli);
- per il torrente Livo: portata media 654 l/s (6,54 moduli); portata massima 2160 l/s (21,60 moduli);
- per il torrente Bares: portata media 174 l/s (1,74 moduli); portata massima 305 l/s (3,05 moduli);
- per il torrente Dangri: portata media 154 l/s (1,54 moduli); portata massima 445 l/s (4,45 moduli);
- per il rio Bugiallo 1: portata media 43 l/s (0,43 moduli); portata massima 65 l/s (0,65 moduli);
- per il rio Bugiallo 2: portata media 9 l/s (0,09 moduli); portata massima 15 l/s (0,15 moduli);
- per il torrente Pilota: portata media 15 l/s (0,15 moduli); portata massima 50 l/s (0,50 moduli).



Chiunque abbia interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como - Servizio Risorse Territoriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00, oppure presso i Comuni di Consiglio di Rumo, Domaso, Dosso del Liro, Gravedona, Livo, Peglio e Vercana. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. potranno essere presentate, alla Provincia o al Comune sopra citato, opposizioni e deduzioni scritte alla domanda.

Como, 1 settembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RISORSE TERRITORIALI  
dott. sa Paola Bassoli